

Typgodkännandebevis

1240/95

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Inspektionslucka EI60 BS60

Innehavare

TS Inspekt-Luckor AB, Box 111, 524 22 Herrljunga

Organisationsnummer: 556432-3367

Tel: 0513-219 80, Fax: 0513-219 84

E-post: info@tsinspektluckor.se, Hemsida: www.tsinspektluckor.se

Produkt

Inspektionslucka EI60 BS60 uppbyggd av stålplåt och isolerad med 50 mm brandskyddsplatta Thermax RS350, max. storlek 600×600 mm, brandteknisk klass EI 60.

Avsedd användning

Inspektionslucka i brandcellsskiljande byggnadsdelar.

Handelsnamn

TS Inspektionslucka EI60 BS60

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning TS Inspektionslucka EI60/BS60, daterad 2008-10-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Dnr. 310-94-0187, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

TS-Inspekt-Luckor AB, Herrljunga

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad lucka och omfattar:

Innehavare/tillverkningskod
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

TS Inspektluckor AB/TS-300
+
SP Certifiering 1002
TS Inspektionslucka EI60 BS60
1240/95
EI 60
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr G10063b från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2011-04-26.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje levererad lucka.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-05-03.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-05-12.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson